PRANTNER GMBH Veitarnensteichnik	Benennung Dokumento 9843-409 Palmitelta impianto di messa a terra		
Tel. 01721 9105-0/Fax 910555 Inet.-Adresse: Ne: 44	Zeichnungs.-Nr. Nahrg.-/Nyblatt-Nr.	korrigiert	
	105 656	9843	Amplamento TAF Pleve
22.01.2019/JE	Maßstab 1:75	Techniche Änderungen vorbehalten Schutzvermerk nach DIN 34	

LEGENDA CEI 64-8

DA	= Dispersore intenzionale
DN	= Dispersore di fatto
CT	= Conduttore di terra
MT	= Collettore o nodo di terra
PE	= Conduttori di protezione
EQP	= Conduttori equipotenziali principali
EQS	= Conduttori equipotenziali supplementari

LEGENDA

= corda in rame nuda interrata	= Punta/asta acciaio zincato (= 1,5 m s= 5 mm non sperzionabile (pertiscatre B)
= Punta/asta acciaio zincato (= 1,5 m s= 5 mm in pozzetto ispezionabile (pertiscatre A)	= pozzetto o cunicolo a cielo aperto
= pozzetto con coperture	

Tutte le quote sono in mm

CAPOSALDO DI QUOTA

PIANO GENERICO

ALL'IMPIANTO DI TERRA DI ESISTENTE

Corda nuda Cu 35mmq

Corda nuda Cu 35mmq

Corda nuda Cu 35mmq

Corda nuda Cu 35mmq

Corda nuda Cu 35mmq

Corda nuda Cu 35mmq

Collegamento alla rete elettrosaldata del basamento

Collegamento alla rete elettrosaldata del basamento

Collegamento alla rete elettrosaldata del basamento

Collegamento alla rete elettrosaldata del basamento

CONTAINER N.-O.-P

CONTAINER O.-R.-S

DA

G

MT

E

D

DN

PARTICOLARE "A"

CORDA DI RAME NUDA

PUNTAZZA ACCIAIO ZINCATO l= 1,5 m s= 5 mm

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

400x400

250 mm

450 mm

Bosamento in progetto

Dispersore di terra entro pozzetto ispezionabile, collegato con la corda di terra nuda.

PARTICOLARE "DA"

CORDA DI RAME NUDA

PUNTAZZA ACCIAIO ZINCATO l= 1,5 m s= 5 mm

Dispersore di terra interrato (non ispezionabile), collegato alla corda di terra nuda.

PARTICOLARE "DN"

CORDA DI TERRA

RETE METALLICA NEL RAMMENTO

Collegamento alla rete metallica del pavimento.

PARTICOLARE "E"

CORDA DI RAME NUDA

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE

BASAMENTO IN CEMENTO

Collegamento esterno alla massa metallica (quale struttura e apparecchi). Collegamento mediante un semplice bullo di terra.

PARTICOLARE "G"

CORDA DI RAME NUDA

Morsetto di connessione tra due corde di terra nude o per derivazione di conduttori di protezione.

PARTICOLARE "MT"

CAPICORDA IN ACCIAIO RAME 35/50MM

PIASTRA BRN IN ACCIAIO INOX 250x50MM

CAVO 0,6/X NO7V1K

ISOLANTE

ISOLATA 1x35mmq

SUPPORTO ISOLANTE

CORDA DI RAME NUDA

Connessione tra corde di terra nude e BTH.