



LÉGENDE/LEGENDA	
	Fourreaux TPC Ø110mm enterrés / Tubi TPC Ø110mm interrati
	Tableau basse tension / Quadro di bassa tensione
	Luminaire LED 44 W anti-pollution lumineuse - Poteau en fibre de verre (hauteur hors-sol 5,40m) - IP 65 IK07. Fixation au sol sur massif béton / Armatura di tipo stradale in Vetrotresina altezza H=5.4 m ft con corpo illuminante in alluminio con ottica anti inquinamento luminoso e lampada LED 44 W, IP 65 IK07. Compreso di pozzetto.
	Chambre de tirage en béton armé / Pozzetti in CLS
	Limite d'emprise - clôture / Limite intervento opere civili

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE/DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
COD.	Description/Descrizione
P02_CSA_0202A0215_23-02-01-30A-03_PLA ANIMETRIE GENERALI 101-2-01	TRACES FERROVIAIRES LN (PHASE 1) - TRACCIATI FERROVIARI LN (FASE 1) VUE EN PLAN GENERALE DE PK 62+500 A PK 65+100 - PLANIMETRIA GENERALE DA PK 62+500 A PK 65+100
P02-C2B-TSS-1132-A-PA-NOT	Etude des équipements du système d'éclairage de plein air - Relazione tecnica equipaggiamenti sistemi d'illuminazione aree esterne

NOTES/NOTE

**LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**  
 Partie commune franco-italienne / Sezione transfrontaliere

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE  
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCOISE  
 REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
 CUP C11J0500030001

**EQUIPEMENTS - IMPIANTI**  
 ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS AUXILIAIRES - ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI AUSILIARI  
 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE - DISTRIBUZIONE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE  
 TUNNEL D'INTERCONNESSION SUSA-BUSSOLENO - GALLERIE DI INTERCONNESSIONE SUSA-BUSSOLENO  
 PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE ET FORCE MOTRICE EN TÊTE EST DU TUNNEL D'INTERCONNESSION - LAYOUT IMPIANTO LUCE E FORZA IMBOCCO EST INTERCONNESSIONE

Index	Date / Data	Modifications / Modifiche	Établi par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
D	Novembre 2012	Émission pour validation C2B et validation C3/ Emissione per la verifica C2B e la validazione C3	R. DESCLAUDE (SETEC)	M. PHOUEE C. COGNIBENE	M. FORESTA M. PANTALEO
A	31/12/2012	Emission à seguito commenti LTF e CCF	R. DESCLAUDE (SETEC)	M. PHOUEE C. COGNIBENE	M. FORESTA M. PANTALEO
B	08/02/2013	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	R. DESCLAUDE (SETEC)	M. PHOUEE C. COGNIBENE	M. FORESTA M. PANTALEO

Code Doc	P	D	2	C	2	B	T	S	3	1	2	5	3	B	A	P	P	L	A
	Phase / Fase	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato	Signé / Firmato