



UDS INTEGRATO NELLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
 NOTA(*) : PARTE A CURA DELL'IMPANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO

LEGENDA		LEGENDE	
	LINEA PNEUMATICA		LIGNE PNEUMATIQUE
	TUBAZIONE DI SCARICA		TUYAUTERIE DE VIDANGE
	MANICHETTA DI SCARICA		MANCHE DE VIDANGE
	VALVOLE AD APERTURA RAPIDA		VANNE A OUVERTURE RAPIDE
	VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE AUTOMATICO		VANNES DE TRIAGE AVEC ACTIONNEUR AUTOMATIQUE
	VALVOLE DI RITENGO		SOUPAPE DE RETENUE
	VALVOLE DI SCARICO CIRCUITI PNEUMATICI		VANNE DE VIDANGE CIRCUITS PNEUMATIQUES
	VALVOLE AUTOMATICA DI SPATIO CIRCUITI PNEUMATICI		VANNE AUTOMATIQUE D'EVENIT CIRCUITS PNEUMATIQUES
	ORIFIZIO CALIBRATO		ORIFICE CALIBRE
	UGELLO IG-541		TUYERE IG-541
	MANOMETRO		MANOMETRE
	PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO		PRESSOSTAT INSTALLATION INTERVENU
	BOMBOLA CARICATA CON IG-541		BOUTEILLE CHARGEE AVEC IG-541
	BOMBOLA PILOTA		BOUTEILLE PILOTE
	PANNELLO "EVACUARE IL LOCALE"		PANNEAU "QUITTER LE LOCAL"
	PANNELLO "VIETATO ENTRARE"		PANNEAU "ENTREE" INTERDITE
	SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE		VOLET DE SECURITE
	UNITA' DI SPEGNIMENTO		UNITE' D'EXTINCTION
	COMANDO A CHIAVE ATTIVAZIONE SCARICA		COMANDE A CLE D'ACTIVATION
	COMANDO A CHIAVE DI COMMUTAZIONE AUTOMATICO/MANUALE		COMANDE A CLE DE COMMUTATION AUTOMATIQUE/MANUAL
	DISPOSITIVO DI COMANDO MANUALE		DISPOSITIF DE COMANDE MANUAL
	DISPOSITIVO DI COMANDO ELETTRICO		DISPOSITIF DE COMANDE ELECTRIQUE
	RIDUTTORE DI PRESSIONE		REDUCTEUR DE PRESSION

	Comando canale principale dell'UDS X	Comande canal principale UDS X
	Comando canale di riserva dell'UDS X	Comande canal de reserve UDS X

NOTA

N° 11 BOMBOLE PER BATTERIA ASSERVITE AL LOCALE SEGNALAMENTO
 N° 6 BOMBOLE PER BATTERIA ASSERVITE AL LOCALE TLC

N° 11 BOUTEILLES POUR LA BATTERIE DU LOCAL SIGNALISATION
 N° 6 BOUTEILLES POUR LA BATTERIE DU LOCAL TELECOM

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE
 Partie commune franco-italienne / Section transfrontalière / Parte comune italo-francese / Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCOISE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
 CUP C11J05000030001

EQUIPMENTS - IMPIANTI
 EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI
 GENERALITES / GENERALE
 SITE DE SECURITE DE CLAREA / AREA DI SICUREZZA DI CLAREA

SYSTEM D'EXTINCTION A GAZ INERTE - SCHEMA FUNCTIONNEL
 SISTEMA DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE - SCHEMA FUNZIONALE

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Elabé par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	01/11/2012	Emission pour vérification C2B et validation C3.0 Emissione per verifica C2B e validazione C3.0	S. MICELI (ITF)	M. PIRHOUÉ C. OGNIENNE	M. FORESTA M. PANTALEO
A	31/12/2012	Emission a seguito commenti LTF e CCF	S. MICELI (ITF)	M. PIRHOUÉ C. OGNIENNE	M. FORESTA M. PANTALEO
B	06/02/2013	Emission a seguito commenti LTF e CCF	S. MICELI (ITF)	M. PIRHOUÉ C. OGNIENNE	M. FORESTA M. PANTALEO

DOTT. ING. RUSSO MARCO
 ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL.N. 12982

Code Doc: P D 2 C 2 B T S 3 1 7 7 1 B A P P L A
 Phase / Fase: Sigla étude / Sigla: Émetteur / Emittente: Numero: Indice: Statut / Stato: Type / Tipo:

INDRIZZO GED / ADRESSE GED: C2B // // 60 00 46 20 01

ÉCHELLE / SCALA: 1:1000

LTF sas - 1091 Avenue de la Bâtie BP 80631 - F-73005 CHAMBERY CEDEX (France)
 Tél.: +33 (0) 4 79 68 56 50 - Fax: +33 (0) 4 79 68 56 75
 RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 0343956962
 Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati