Planta primo livello interrato (S) - quota 476.5

1004 SCALA 1:100

Blocco Servizi al territorio Parking 1

P_CIMP01	P_parcheggio/compartiments / stationnement stipartmet 2	3739,45 mq
NL	NL_interessa / arrive/??	209,00 mq
P_S01	P_ingresso pedi/taggi/ entrée stationnement	421,45 mq
P_Uni01	P_Parcheggio uffici/ vela auto / locator de voiture	36,77 mq
P_Uni02	P_Parcheggio uffici/ vela auto / locator de voiture	34,10 mq
P_ab01	P_ambugrio / entrée des toilettes	5,07 mq
P_b01	P_pend/ripiani/ mastilli / toilettes pour hommes	14,64 mq
P_b02	P_pend/ripiani/lavmtilli / toilettes pour femmes	5,64 mq
LB_VS02	P_vano scale / cage d'escalier	10,74 mq
P_c01	P_circolazione / vaisilli	4,66 mq
P_r01	P_Ripetilgh / ritiraries	15,65 mq
P_VS01	P_vano scale / cage d'escalier	18,35 mq
P_c02	P_circolazione / vaisilli	5,70 mq
P_VS02	P_vano scale / cage d'escalier	13,77 mq
P_r02	P_Ripetilgh / ritiraries	21,75 mq
P_r03	P_Ripetilgh / ritiraries	21,21 mq
P_Ufcu	P_Uffici cent. cadar/ bureau de la ecrte	43,09 mq
P_MgmP01	P_Magazzino merci, pesci / dépôt stationnement	84,26 mq
P_MgmP02	P_Magazzino merci, pesci / dépôt stationnement	75,66 mq
P_c03	P_circolazione / vaisilli	13,45 mq
P_rp01	P_parcheggio rampa 1 / rampe de stationnement 1	107,22 mq
P_rp02	P_parcheggio rampa 1 / rampe de stationnement 1	121,43 mq
P_Vvg01	P_ventilazione / ventilation	13,12 mq
P_Vvg02	P_ventilazione / ventilation	24,21 mq
P_Vvg03	P_ventilazione / ventilation	22,13 mq
P_Vvg04	P_ventilazione / ventilation	58,45 mq
P_Vvg05	P_ventilazione / ventilation	56,45 mq
P_Vvg06	P_ventilazione / ventilation	15,47 mq
P_Vvg07	P_ventilazione / ventilation	5,60 mq
P_t01	P_vano tecnico / espace technique	25,03 mq
P_t02	P_vano tecnico / espace technique	13,51 mq
P_t03	P_vano tecnico / espace technique	51,34 mq
P_t04	P_vano tecnico / espace technique	174,84 mq
P_Vt01	P_posto / site	30,15 mq
P_Vt02	P_posto / site	120,03 mq
NL_Vt01a	NL_posto / site	33,06 mq
NL_Vt01b	NL_posto / site	37,22 mq
NL_Vt02	NL_posto / site	38,55 mq
NL_Vt03a	NL_posto / site	32,60 mq
NL_Vt03b	NL_posto / site	43,59 mq
NL_Vt04a	NL_posto / site	43,21 mq
NL_Vt04b	NL_posto / site	38,02 mq
NL_Vt05	NL_posto / site	38,74 mq
P_Vt03	P_posto / site	24,68 mq
P_Vt04	P_posto / site	31,77 mq
P_Vt05	P_posto / site	31,40 mq
P_Vt06	P_posto / site	25,60 mq

LEGENDA SICUREZZA ANTINCENDIO

Pulsante di segnalo livello S1 / bouton de déverrouillage du niveau S1
Pulsante di segnalo livello S2/ bouton de déverrouillage du niveau S2
Pulsante Impianto Generale/ bouton de déverrouillage générale des plantes
Pulsante di segnalo Impianto Fotovoltaico / bouton de déverrouillage Photovoltaïc
Pulsante Segnala Sala Congressi/ bouton de déverrouillage Auditorium
Porte RSI 90 / Portes RSI 90
Porte RSI 120 / Portes RSI 90
Porte RSI 120 / Portes RSI 120
Struttura/Compartimenti RSI 60 Structure/Compartiments RSI 60
Struttura/Compartimenti RSI 90 Structure/Compartiments RSI 90
Struttura/Compartimenti RSI 120 Structure/Compartiments RSI 120
Idrante a parete UNI 45 bouche de incendie murale UNI 45 (n 30) e lancia trasportabile/ bouche UNI 45
Idrante a parete UNI 25 bouche de incendie murale UNI 25 (n 30) e lancia trasportabile/ bouche UNI 25
Idrante sottosuolo UNI 70 bouche de incendie UNI 100/ bouche UNI 70 avec attaque VVV UNI 100
Idrante a colonna UNI 70 bouche UNI 70
E Estintore portatile 34A 233 B-C Extincteur 34A 233 B-C
Locali sottoposti a rivelazione fumi / Locaux soumis au détection de fumées
Zone protette dai gerbe degli idranti a naspi Zones protegées par les bouches incendie
Vie di esodo orizzontali/ Voies d'evacuation horizontales
Percorsi di esodo in salita/ Voies d'evacuation montantes
Percorsi di esodo in discesa/ Voies d'evacuation descendantes
Lungo sicuro/ Lieu sûr

istazione di riferimento/codice riferimento: P22_CUN_TUR_2400_00-00-00_Relazione/Indagini/antincendio_A

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE -PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

Plan du premier sous-sol (S)/Pianta primo livello interrato (S) - quota 476.5

sicurezza antincendio / sécurité incendie

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Dessiné par / Disegnato da	Vérifié par / Controllato da	Approuvé par / Approvato da
0	07/12/12	prima diffusione	Francesco Vaj	Francesco Vaj	Giuseppe Amaro
A	07/01/13	diffusione finale	Francesco Vaj	Francesco Vaj	Giuseppe Amaro
B	31/01/13	diffusione approvata	Francesco Vaj	Francesco Vaj	Giuseppe Amaro
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Code Doc	P	D	2	C	3	A	G	A	E	2	1	0	4	B	A	P	P	L	A
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla				Emetteur / Emittente		Numéro				Indice	Status / Stato			Type / Tipo	

INDIRIZZO OBO ARCHIVIO OBO	C3A	//	//	55	22	00	30	04

ÉCHELLE / SCALA
1/100

LTF Lyon Turin Ferroviaire

LTF sas - 1001 Avenue de la Bréche BP 80631 – F-73006 CHAMBERY CEDEX - (France)
Tél.: +33 - (0) - 4.79.96.56.60 – Fax: +33 - (0) - 4.79.96.56.70
RCS Chambéry 439 556 562 - TVA: FR CH439556562
Propriété LTF Tous droits réservés – Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Co-financed by the European Union
Cofinancato dall'Unione Europea
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare